

AUDRY CZ A.S.



divize – OLYMP

Oskara Nedbala 1131, 500 02 Hradec Králové 2, IČO: 25297619, DIČ: CZ25297619
audry.cz@worldonline.cz, www.audry.cz, tel.fax: 495211747,495212834,495220628
Zápis MS Praha odd. B, vložka 5827

Všem majitelům objektů a provozovatelům topných a chladicích zařízení
s Expanzními automaty OLYMP

V Hradci Králové dne 13.7.2012

Věc: Pravidelný servis Expanzních automatů OLYMP

Vážení majitelé a provozovatelé a servisní technici,

S ohledem na časté dotazy na četnost zkoušek a provádění servisu expanzních automatů OLYMP jsme se dotázali zpracovatele ČSN 060830 a ČSN EN 12170. Požadavky plynoucí se zmíněných norem tímto zveřejňujeme:

Expanzní zařízení OLYMP není ve smyslu předpisů vyhrazeným technickým tlakovým zařízením a nepodléhá pravidelnému doзору IBP. Je ale součástí zabezpečovacího zařízení ve smyslu ČSN 060830 spolu s pojistným zařízením a proto dle čl. 9 zmíněné normy a související normy ČSN EN 12170 vyžaduje pravidelný jednorozční servis.

Případné poruchy, závady a havárie způsobené zařízením, které nebylo servisováno půjdou v daném případě na vrub provozovatele.

Jsme rádi, že se nám podařilo výše uvedené vyjasnit. Těšíme se na další spolupráci s Vámi, v případě jakýchkoliv provozních a technických problémů se spojte s našimi servisními techniky nebo s námi.

V úctě

Ing. Jan Audrlický
předseda představenstva