

Oskara Nedbala 1131, 500 02 Hradec Králové 2, IČO: 25297619, DIČ: CZ25297619  
audry.cz@woridonline.cz, www.audry.cz, tel.fax: 495211747,495212834,495220628  
Zápis KOS Praha odd.B, vložka 5827

## Podmínky pro instalaci expanzního automatu OLYMP HC:

**Montážní firma musí před uvedením HC do provozu, které provádí servisní pracovník firmy AUDRY CZ a.s., zajistit následující:**

- připojení HC k otopné soustavě, připojení na přípojku doplňovací vody a přepad provést dle montážních schémat a instalačních směrnic firmy AUDRY CZ a.s. a platných technických předpisů. Dimenze připojovacích potrubí nesmí být menší než uvádí technické podmínky výrobce. Odvzdušňovací ventily v otopné soustavě lze omezit na minimum. Budou sloužit pouze pro první napouštění a hrubé odvzdušnění.
- zapsat statický tlak otopné soustavy dle údaje výškoměru. Statickým tlakem se rozumí výška vodního sloupce nad výškoměrem při zavodnění nejvýše položené části soustavy.

### **Elektropřipojení**

Montážní firma provede jednofázovou přípojku 230V, která musí být jištěna jističem 10A, případně 16 A pro HC-200S3 A HC-HD a osazena spínačem v dosahu přístroje. Spínač musí být zajištěn proti vypnutí neoprávněnou osobou, např. vícepólovým uzamykatelným vypínačem (viz schéma elektro). Instalace musí splňovat příslušné normy ČSN. Zařízení HC je od výrobce vybaveno přívodním kabelem cca 2,0m dlouhým.

### **Práce před uvedením do provozu**

Před uvedením HC do provozu musí být otopná soustava plně naplněna vodou, otevřeny všechny ventily na přívodu HC, zapnuty elektrosplínače

- . Kontrolovat je nutno:
- Propojení HC s otopnou soustavou, s přípojkou doplňovací vody a zaústění přepadu.
  - Těsnost spojů a předpisové provedení.
  - Elektro přípojku, jištění
  - Zapsat je nutno statický tlak otopné soustavy (výšku budovy)

## Zprovoznění, seřízení expanzního automatu OLYMP HC

Zprovoznění a seřízení expanzního automatu OLYMP typ .....Vám provede námi pověřený servisní pracovník:

**p. Luděk Mendrala**

**Mobil: 602 533 987 - 24 hod. denně, e-mail: [info@cass.cz](mailto:info@cass.cz)**

**V případě jeho nedostupnosti kontaktujte kancelář firmy AUDRY CZ a.s.**

Po dobu 2 leté záruky se obračejte se svými problémy na tohoto servisního technika, který Vám expanzní nádobu zprovozňoval.